

附表二

室 內 空 氣 品 質 衛 生 標 準

一、空氣流動量每秒鐘平均不得超過零點五公尺。

二、空氣中二氧化碳濃度不得超過百分之零點一五。

三、使用冷氣設備者，室內與室外溫度相差不得超過攝氏十度，其相對濕度應保持百分之六十至七十五。